Ertüchtigung der Lüftungsanlage im Kindergarten Vogelnest (Altbau)

Im Altbau des Kindergarten Vogelnest ist die bestehende Lüftungsanlage bereits seit geraumer Zeit außer Funktion. Grund hierfür ist ein defektes Lüftungsgerät. Im Juli 2022 wurde eine erste Preisabfrage bei mehreren Unternehmen bezüglich einer Reparatur der Lüftungsanlage durchgeführt. Damals beliefen sich die Kosten für einen Austausch des Gerätes und eine Reinigung der Rohrleitungen auf 8.000 € bis 10.000 €. Im August 2023 wurde durch ein Unternehmen der Einbau eines neuen Gerätes geprüft. Dabei wurde festgestellt, dass die bisherige Anlage zu klein dimensioniert ist. Um einen vernünftigen Luftaustausch zu gewährleisten, muss die bestehende Anlage, die lediglich 500 m³ Luft pro Stunde umwälzt, durch eine Anlage mit einer Leistung von mindestens 1500 m³ Luft pro Stunde ersetzt werden. Ein Kostenvoranschlag für den Austausch der Lüftungsanlage und diverser Rohrleitungen liegt bei 21.925,80 € (brutto), weshalb die Arbeiten ausgeschrieben werden müssten. Seitens der Verwaltung wird daher vorgeschlagen, die Planung, Ausschreibung und Baubegleitung durch mlw haustechnik durchführen zu lassen.

Beschlussvorschläge:

- a. Der Gemeinderat beschließt mlw haustechnik mit der Ertüchtigung der Lüftungsanlage im Altbau des Kindergarten Vogelnest gemäß dem beiliegenden Angebot auf Stundenbasis zu beauftragen.**
- b. Der Gemeinderat beschließt die Arbeiten für die Ertüchtigung der Lüftungsanlage im Altbau des Kindergarten Vogelnest auszuschreiben.**